ACTA CIRCUNSTANCIADA:

A C L A R A C I Ó N A L A S B A S E S

PROCEDIMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **CJF/SEA/DGRM/LPN/010/2017**

ADQUISICIÓN:
"ADQUISICIÓN INTEGRAL DEL DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, MOBILIARIO E ILUMINACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL".

CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE JUNIO DE 2017

I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 318, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO EN ADELANTE "ACUERDO ADMINISTRATIVO" Y A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE LLEVÓ A CABO EN SESIÓN PÚBLICA, EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES PRESIDIDA POR LA LIC. LAURA IVONNE MENDIOLA PIZAÑA, ASISTIDA POR EL L.C.P. ELOY GALVÁN SAYAGO, COMO REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SIENDO LAS 11:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, UBICADA EN LA CARRETERA PICACHO AJUSCO NO. 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, CIUDAD DE MÉXICO; SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL: DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL EL LIC. NICANDRO CASTILLO BARRERA; LA LIC. ESTELA LIRA CONTRERAS, EL ING. OCTAVIO DEHESA ZAMORANO Y LA C. VERÓNICA GONZÁLEZ AGUIRRE Y POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO EL C. MARCO ANTONIO BUENROSTRO MACIEL.

II. LA CONVOCANTE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS, QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 325 FRACCIÓN I, DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO, EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, SERÁ VIDEO GRABADO EN SU TOTALIDAD, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LOS FALLOS, EL CUAL SE DIFUNDIRÁ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL CONSEJO, PARA EFECTOS EXCLUSIVOS DE TRANSPARENCIA.

III. CABE SEÑALAR QUE DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE REGISTRARON PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, LOS PROVEEDORES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

No.	LICITANTE	No.	LICITANTE
1	GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	4	COMTELSAT, S.A. DE C.V.
2	SÉPTIMO SOL PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	5	EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
3	CODEVEN, S.A. DE C.V.		

IV. SE HACE CONSTAR QUE PARA EL PRESENTE ACTO SE REGISTRARON EN CALIDAD DE OBSERVADORES PERSONAL DE LAS EMPRESAS COMTELSAT, S.A. DE C.V.; EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.; GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.; CODEVEN, S.A. DE C.V. Y SÉPTIMO SOL PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., QUIENES MANIFESTARON NO CONTAR CON REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE LES HIZO DE SU CONOCIMIENTO QUE AL FINALIZAR EL PRESENTE ACTO SE OTORGARÁ COPIA DEL ACTA DEL PRESENTE.

V. EN ESTE ACTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO Y DE CONFORMIDAD AL OFICIO SEFSP/DGPP/STP/DCEP/2272/2017, LA CONVOCANTE HACE LA SIGUIENTE ACLARACIÓN:

EN EL APARTADO 3.2.1. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA.

DICE:

"...d) COPIA DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES RELATIVOS AL ISR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, LEGIBLE Y CON TODOS SUS ANEXOS (DECLARACIÓN NORMAL Y/O COMPLEMENTARIA), INCLUYENDO EL ACUSE DE RECIBO QUE CONTIENE EL NÚMERO DE OPERACIÓN REGISTRADA Y EL SELLO DIGITAL.

PARA LAS PERSONAS FÍSICAS, EN EL CASO QUE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES RELATIVAS A LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL (LA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016), SE ENCUENTREN EN PROCESO, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SUSCRITO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN FISCAL APLICABLE, LLEVARÁ A CABO LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES."

DEBE DECIR:

d) COPIA DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES RELATIVOS AL ISR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, LEGIBLE Y CON TODOS

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

SUS ANEXOS (DECLARACIÓN NORMAL Y/O COMPLEMENTARIA), INCLUYENDO EL ACUSE DE RECIBO QUE CONTIENE EL NÚMERO DE OPERACIÓN REGISTRADA Y EL SELLO DIGITAL.

EN EL APARTADO 4.1 EVALUACIÓN FINANCIERA.

DICE:

..."IV. QUE EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, UNA O VARIAS DE LAS CO-PARTICIPANTES SEA DICTAMINADA COMO "NO FAVORABLE" POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES.

CUANDO LOS "PARTICIPANTES" OMITAN PRESENTAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DOCUMENTOS FINANCIEROS QUE NO AFECTEN LA SOLVENCIA DE LAS OFERTAS TÉCNICA O ECONÓMICA, REQUERIDOS POR EL "CONSEJO", DISTINTOS A LOS ESCRITOS O MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE SOLICITEN AL ESTAR PREVISTOS EN EL "ACUERDO" Y CUYA OMISIÓN NO SEA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, SE SOLICITARÁ A LOS "LICITANTES" QUE PROPORCIONEN LA DOCUMENTACIÓN EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA EN QUE SE LLEVE A CABO EL ACTO DE APERTURA.

PARA LOS EFECTOS DEL DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERO, NO SE OTORGARÁ PLAZO ADICIONAL PARA LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS (ESTADOS FINANCIEROS), SEÑALADOS EN EL APARTADO 3.2.1., NUMERAL I, INCISOS A Y B Y NUMERAL II, INCISOS A Y B,

DECLARACIONES POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SEÑALADAS EN EL APARTADO 3.2.1. NUMERAL I, INCISO D), ÚLTIMO PÁRRAFO, INCISO E), ÚLTIMO PÁRRAFO Y NUMERAL III."

DEBE DECIR:

IV. QUE EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, UNA O VARIAS DE LAS CO-PARTICIPANTES SEA DICTAMINADA COMO "NO FAVORABLE" POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES.

V. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS ASISTENTES, QUE LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO FUERON ATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO LAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, RESPECTIVAMENTE, Y LA ACLARACIÓN DE ASPECTO FINANCIERO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO; SIENDO RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

COMTELSAT, S.A. DE C.V.

1. PAG. 27 CAPÍTULO 3 NUMERAL 3.3.
LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ SER FIRMADA EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. ¿ES POSIBLE QUE LA PROPUESTA PUEDA SER RUBRICADA, (Y NO FIRMADA) EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, A EXCEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DONDE SE REQUIERA FIRMAR?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES:

POR LO QUE HACE AL PUNTO 3.3. ES DE SEÑALAR QUE DE PREFERENCIA DEBERÁ VENIR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, NO OBSTANTE, EN CASO DE QUE DECIDA RUBRICAR LAS HOJAS Y FIRMAR EN DONDE SE SEÑALE EXPRESAMENTE EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ INDICAR POR SEPARADO SU RÚBRICA A FIN DE HACER CONSTAR DE QUE SE TRATA DE LA MISMA PERSONA, SIN SOSLAYAR QUE ESTO APLICA SOLAMENTE PARA LA PROPUESTA TÉCNICA.

2. PAG. 3 CAPITULO 3, NUMERAL 3.3 INCISO IV
EN CASO DE PRESENTAR ACREDITAR EXPERIENCIA CON PROYECTOS CELEBRADOS CON LA INICIATIVA PRIVADA, ¿ES POSIBLE PRESENTAR ÓRDENES DE COMPRA Y/O PEDIDOS, CON SU RESPECTIVO ANEXO TÉCNICO, EN LUGAR DE UN CONTRATO FORMAL? YA QUE MUCHAS EMPRESAS ÚNICAMENTE EMITEN ÓRDENES DE COMPRA O PEDIDOS PARA FORMALIZAR LA ENTREGA DE BIENES?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

SON ACEPTADOS MENCIONANDO TELÉFONO Y NOMBRE DEL CONTACTO DEL USUARIO FINAL.

CODEVEN S.A. DE C.V.

1.- ¿LOS ATRILES DEBERÁN DE TENER ALGÚN REQUERIMIENTO ESPECIAL, PARA MICRÓFONO, O PORTA PAPELES, ETC?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

TENDRÁN QUE CONTAR CON PORTA PAPELES Y NO SE REQUIERE TENER ADAPTACIONES PARA MICRÓFONO.

2.- ¿LA PARRILLA QUE SOPORTARA LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN NUEVA, PUEDE IR AHOGADA ENTRE MUROS? YA QUE NO SE PUEDE HACER NINGUNA PERFORACIÓN O MODIFICACIÓN PERMANENTE EN ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

LA INSTALACIÓN DE LA PARRILLA DE ILUMINACIÓN QUE SE UBICARÁ EN EL ESTUDIO SERÁ UNA RÉPLICA DE LA EXISTENTE. SE PODRÁN PROPONER ALTERNATIVAS SIEMPRE Y CUANDO PROPORCIONEN MEJORAS DE ALTURA Y NO LIMITEN EL NÚMERO DE LÁMPARAS SOLICITADAS, NI TOQUEN LAS TRABES DE CARGA QUE ESTÁN EN EL ESTUDIO.

3.-¿EL REPOSICIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO, LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA LA REALIZARA LA ADMINISTRACIÓN, O NOSOTROS COMO PROVEEDORES, PARA CONSIDERARLA?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA LA REALIZARÁ EL PROVEEDOR. EN CASO DE MOVER EL AIRE ACONDICIONADO SE COORDINARÁ CON LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO A TRAVÉS DEL PERSONAL DE LA DGCS.

4.-¿NO ES NECESARIO, EN LA PROPUESTA INICIAL, ENTREGAR PROYECTO EJECUTIVO CON PLANOS CONSTRUCTIVOS DE DEMOLICIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PISOS, ACABADOS, MUROS?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

NO IMPLICA DEMOLER. SÓLO SE DESMONTARÁ UN MURO FALSO DE TABLA ROCA PARA RETIRAR EL AISLAMIENTO ACÚSTICO Y COLOCAR EL NUEVO. ÚNICAMENTE ES NECESARIO PRESENTAR PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PISOS Y ACABADOS.

5.-¿EL RESIDENTE DEBE DE CONTAR CON EXPERIENCIA DEN DOS PROYECTOS SIMILARES, SOLAMENTE EL O LA EMPRESA PARTICIPANTE TAMBIÉN?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

EL RESIDENTE Y LA EMPRESA DEBERÁN CONTAR CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS BASES.

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

6.- ¿LOS HORARIOS EXCLUSIVAMENTE SERÁN EN HORARIOS DE OFICINA?, DE 9:00- 18:00HRS, TOMANDO EN CUENTA QUE SE NECESITARAN HACER TRABAJOS CONTINUOS EN HORARIOS VESPERTINOS, POR LA COMPLEJIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ALGUNOS CASOS, QUE SUCEDERÁ EN ESTA SITUACIÓN.

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

LOS HORARIOS ESTÁN SEÑALADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

SÉPTIMO SOL PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.

1.-¿HAY POSIBILIDADES DE CONTAR CON ALGÚN ANTICIPO ECONÓMICO PARA ENFRENTAR LA CONTRATACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES:

NO, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.6. DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

2.-¿SERA REQUERIDO LA COLOCACIÓN DE UN "SNAKE" PARA AUDIO CON CAJA DE REGISTRO DE LA CONSOLA DE LA CABINA AL FORO, MONTADA LA CAJA TERMINAL EN LOS PANELES DE AISLAMIENTO? DE SER ASÍ, DE CUANTOS CANALES Y RETORNOS ES REQUERIDO.

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

NO SE REQUIERE.

3.- LA CORTINA PARA "BLACK OUT", ¿QUÉ MEDIDAS DEBE DE TENER Y LA UBICACIÓN DEL RIEL PARA EL MONTAJE DE LA CORTINA?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

DEBERÁ CUBRIR LA ESCENOGRAFÍA PRINCIPAL EN SEMICÍRCULO Y EL RIEL ESTARÁ SUJETO A LA PARRILLA DE ILUMINACIÓN PRINCIPAL.

4.- ¿QUÉ TIPO DE TELA ES SOLICITADA EN ESPECÍFICO?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

LA TELA SERÁ POPELINA NEGRA MATE Y QUE NO GENERE PLIEGUES AL DESPLEGARLA.

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

5.- ¿QUÉ MECANISMO REQUIEREN PARA EL RIEL METÁLICO?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

TENDRÁ QUE ESTAR FIJO.

6.- ¿EL MECANISMO DEBERÁ SER ELÉCTRICO O MANUAL?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

MANUAL.

7.- ¿TENDREMOS ACCESO AL PLANO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE EN EL FORO ACTUALMENTE?, PARA SABER DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS NODOS Y CAJAS DE CONEXIONES Y LA DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJES QUE MANEJAN?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

EN LA INSTALACIÓN EXISTENTE EN EL ESTUDIO ESTÁ UN NODO Y SERÁ DE ESTE PUNTO QUE SE DISTRIBUIRÁ LA ALIMENTACIÓN DE AC PARA LAS LÁMPARAS DE LA NUEVA PARRILLA.

8.- EN LA PÁGINA 40 DICE "EL PROYECTO DEBE INCLUIR MOBILIARIO, ACCESORIOS, ORNAMENTACIÓN Y LO NECESARIO PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN CONDUCTOR Y CUATRO INVITADOS EN EL ESCENARIO PRINCIPAL" EN ESTA OBSERVACIÓN LA PREGUNTA ES: ¿QUÉ DEBEMOS DE ENTENDER COMO "LO NECESARIO"? ADEMÁS DE: ESCENOGRAFÍA, MOBILIARIO Y AMBIENTACIÓN.

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

TODOS AQUELLOS ELEMENTOS DE DISEÑO QUE SE INTEGREN A SU PROPUESTA Y PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE UN CONDUCTOR Y CUATRO INVITADOS SIN REQUERIR NADA ADICIONAL COMO POR EJEMPLO: LÁMPARAS DE APOYO O ACCESORIOS DE BARRAS DE ILUMINACIÓN, ETC.

9.- EN REFERENCIA A LOS KITS DE ILUMINACIÓN PORTÁTILES (8.1), A QUE SE REFIEREN CON: "PERFORACIONES PARA MONTAJE FUTURO PARA USO CON BATERÍAS".

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

LAS LÁMPARAS TENDRÁN QUE INCLUIR EL ADAPTADOR PARA BATERÍAS DE CÁMARA TIPO ANTÓN BAUER.

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

10.- CREEMOS QUE EL PANEL QUE SOPORTA LA PANTALLA DEBE SER EL CENTRAL DE 2.30M. DE ANCHO POR 2.35M DE ALTO Y NO LOS DE 1.20M X 2.40 M PORQUE NO CABRÍA LA PANTALLA EN EL DE 1.20 M. NO NOS QUEDA CLARA ESA MEDIDA DE 2.20 M DE ANCHO... ¿A QUÉ SE REFIERE? ¿ES DE PROFUNDIDAD? (ACLARAR SI SE REFIEREN A LOS PÁNELES LATERALES.)

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

DE ACUERDO A SU DISEÑO SE INTEGRARÁN LAS PANTALLAS SOLICITADAS. EN LA MAMPARA CENTRAL LAS MEDIDAS SON DE ACUERDO A SU DISEÑO, RESPETANDO LAS DIMENSIONES DEL ESTUDIO.

RECOMENDACIÓN:
LA ALTURA DE LOS PÁNELES DE LA ESCENOGRAFÍA DEBERÍA SER DE 2.35 M PORQUE A LOS 2.40M YA CHOCARÍAMOS CON LAS LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN.

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO A BASES DE LA LICITACIÓN. SI SU PROPUESTA VARÍA MÁXIMO EN 5 CM MENOS DE ALTURA Y NO EXISTE DESAFORE SE ACEPTARÁ.

11.- LA ESCENOGRAFÍA PARA LA MESA DE DEBATES (3.1), QUE CONSTA DE UN AFORE COMPUESTO POR UNA MAMPARA DE 3.40 DE LARGO X 2.40 DE ALTO Y UNA MAMPARA DE 2.00 M DE LARGO X 2.40 DE ALTO, MÓVIL COMO AFORE DEL ESPACIO PARA REALIZAR GRABACIONES PARA 4 PERSONAS. ¿ESTÁ INTEGRADO A ALGUNO DE LOS SETS: PRINCIPAL, TRANSICIONES Y ALTERNO, O ES INDEPENDIENTE?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

EL SET PRINCIPAL SERÁ PARA UN CONDUCTOR Y CUATRO INVITADOS.

12.- LA MESA TIPO PERIQUERA, (5.1 MOBILIARIO) ¿PARA QUÉ SET ES?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

ES PARA EL SET CENTRAL O DE TRANSICIÓN.

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

13.- LA ILUMINACIÓN DE LA MESA DE DEBATE (14.1) DEBE ESTAR INTEGRADA A LA MESA O... ¿CÓMO?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

CON ILUMINACIÓN CENTRAL DENTRO DE LA MESA Y MATERIAL TRANSPARENTE A LA PARTE SUPERIOR ÚNICAMENTE. SE DEBEN UTILIZAR MATERIALES LIGEROS Y FÁCILES DE TRANSPORTAR.

14.- LA ALTURA DE LA MESA DE DEBATE, ¿DE QUÉ ALTURA DEBE SER?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

75 CM DE ALTO.

CREEMOS QUE LAS PUERTAS EXISTENTES, CON UN TRATAMIENTO ACÚSTICO ADECUADO, PUEDEN SEGUIR FUNCIONALES. AÚN ASÍ, ¿DEBEN SER REMPLAZADAS?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

SÍ, DEBERÁN SER NUEVAS Y CON TRATAMIENTO ACÚSTICO.

EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.

1.- LAS DIMENSIONES DEL ESTUDIO CORRESPONDEN SOLO AL PISO DEL MISMO Y NO INCLUYE LA CABINA DE PRODUCCIÓN, ENTONCES, ¿NO SE REQUIERE NINGÚN TRABAJO PARA LA CABINA, ÚNICAMENTE EL CAMBIO DE LAS PUERTAS Y EL SELLO DE LA VENTANA?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

NO SE REQUIERE NINGÚN TRABAJO PARA LA CABINA. RESPECTO A LAS PUERTAS, TANTO LA DE LA CABINA COMO LA DEL ESTUDIO DEBERÁN SER NUEVAS.

2.- SOBRE MURO CON DOBLE PUERTA Y VENTANA DE LA CABINA DE PRODUCCIÓN.

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

SE INSTALARÁ DOBLE PUERTA EN LA CABINA DEL ESTUDIO Y LA VENTANA, QUE NO TIENE NINGUNA FUNCIÓN PODRÁ PERMANECER EN EL ESTADO ACTUAL.

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

3.- LAS PUERTAS ¿TIENEN QUE SER NUEVAS Y TRATADAS ACÚSTICAMENTE?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

SÍ. LAS PUERTAS SERÁN NUEVAS Y AISLADAS ACÚSTICAMENTE.

4.- ¿PUEDEN SUSTITUIRSE POR UNA SOLA PUERTA TRATADA ACÚSTICAMENTE?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

NO.

5.- ¿EL MURO ESTÁ HECHO DE TABLAROCA ÚNICAMENTE O ES UN MURO DE CARGA?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

ES MURO DE TABLA ROCA.

6.- SI ES UN MURO DE CARGA, ¿SOLO DEBERÁ RETIRARSE EL RECUBRIMIENTO ACÚSTICO Y SELLARSE LA VENTANILLA?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

NO ES UN MURO DE CARGA.

7.- ¿SE RESPETARÁ EL RECUBRIMIENTO ACÚSTICO AL INTERIOR DE LA CABINA DE PRODUCCIÓN?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

SÓLO SE INCLUIRÁ EL RECUBRIMIENTO DEL MURO DE LA CABINA QUE COLINDA CON EL ESTUDIO.

LOGO.
8.- EN LA VISITA NOS COMENTARON QUE HAY UN NUEVO LOGO DE LA JUDICATURA, ¿PODRÁN PROPORCIONARLO? ¿NOS PODRÍAN DAR LAS DIMENSIONES DEL MISMO?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

EL LOGOTIPO SERÁ ENTREGADO A LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA EN LA LICITACIÓN. EN ESE MOMENTO SE ENTREGARÁN DIMENSIONES Y PANTONES.

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

9.-MENCIONAN UN DISTRIBUIDOR DMX DEL AL MENOS 1X8, ¿SE DEBE POR TANTO OFERTAR UNO?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

LAS LÁMPARAS TENDRÁN QUE SER DMX DIMEABLES Y COMPATIBLES CON LAS EXISTENTES, SE INTERCONECTARÁN Y SE CONTROLARÁN CON LA CONSOLA DE ILUMINACIÓN MENCIONADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

10.- ¿PARA LAS PANTALLAS SE DEBEN DE INCLUIR LOS CONVERTIDORES SDI A HDMI?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

SE DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA QUE LAS PANTALLAS REPRODUZCAN LA SEÑAL DE LA FUENTE, QUE ES EN HD SDI O EN VIDEO COMPUESTO, DESDE LA CABINA DEL ESTUDIO. ESTO INCLUYE CONVERTIDORES DISTRIBUIDORES Y CABLEADOS.

11.- ¿REQUIEREN UNA MATRIX DE HDMI PARA ALIMENTAR LAS PANTALLAS?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

NO.

12.- PARA EL ESCENARIO CON LA MESA DE DEBATES PIDEN UNA MAMPARA DE 3.40 Y OTRA DE 2.0 METROS PARA TOMAR CUATRO PERSONAS, ¿CONSIDERAN SUFICIENTES DOS MAMPARAS Y QUE NO HAYA DESAFORE?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

DE ACUERDO CON SU PROPUESTA SE INTEGRARÁN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE NO EXISTA DESAFORE

13.- RESPECTO A LOS ATRILES, ¿REQUIEREN UN ATRIL O UN PODIO?

RESPUESTA OTORGADA POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

ATRIL TIPO PRESIDENCIAL CON DISEÑO QUE SE INTEGRE A SU PROPUESTA.

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

VI. CABE SEÑALAR, QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SERÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, POR CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES, LOS PROVEEDORES DEBERÁN CUBRIR POR LO MENOS EL MÍNIMO REQUERIDO, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES.

VII. SE LES RECUERDA A LOS PARTICIPANTES, QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 299, DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO.

VIII. ASIMISMO, SE LES RECOMIENDA VERIFICAR LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS REFLEJADAS EN SUS PROPUESTAS, CON EL FIN DE QUE LAS MISMAS NO CONTENGAN INCONSISTENCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA SOLVENCIA DE ÉSTAS.

IX. SE LES RECUERDA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EL 14 DE JUNIO DE 2017 A LAS 11:00 HRS.

X. SE HACE EL SEÑALAMIENTO, QUE LAS PRECISIONES Y ACLARACIONES QUE SE REALIZAN EN ESTE ACTO, NO MODIFICAN O SUSTITUYEN LAS ESPECIFICACIONES NI LAS CANTIDADES SOLICITADAS, ASÍ COMO QUE, NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.

XI. SE PREGUNTÓ A LOS ASISTENTES SI TENÍAN ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD O ALGO MAS QUE AGREGAR, A LO CUAL RESPONDIERON EN SENTIDO NEGATIVO. NO EXISTIENDO ALGO MAS QUE AGREGAR, SE DIO POR TERMINADO EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO QUE NOS OCUPA A LAS 12:15 HORAS DEL DÍA DE LA FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES.

SERVIDORES PÚBLICOS

	RUBRICA		RUBRICA
LIC. LAURA IVONNE MENDIOLA PIZAÑA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL		**L.C.P. ELOY GALVÁN SAYAGO** DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL	

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	

LIC. NICANDRO CASTILLO BARRERA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	**RUBRICA**	**LIC. ESTELA LIRA CONTRERAS** DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	**RUBRICA**
ING. OCTAVIO DEHESA ZAMORANO DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	**RUBRICA**	**C. VERÓNICA GONZÁLEZ AGUIRRE** DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	**RUBRICA**
C. MARCO ANTONIO BUENROSTRO MACIEL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	**RUBRICA**		

---------- **L I C I T A N T E S** ----------

SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES POR PARTE DE LOS LICITANTES.

NOTA: **ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CJF/SEA/DGRM/LPN/010/2017 PARA LA "ADQUISICIÓN INTEGRAL DEL DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE, MOBILIARIO E ILUMINACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL".**

RUBRICAS

LICITANTES				**SERVIDORES PÚBLICOS**	